



Росгвардия
ФГКУ УВО ВНГ России по Белгородской области
Отделение вневедомственной охраны по Новооскольскому району – филиал ФГКУ УВО ВНГ России
по Белгородской области
309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Гражданская 31
тел. (47233) 4-46-72

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

« » _____ 2019 года

г. Новый Оскол

Комиссия в составе представителя Собственника (далее «Заказчик»): Заведующей Андреевой Людмилы Григорьевны, представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО») начальника ПЦО ОВО по Новооскольскому району майора полиции Терещенко И.В., инженера Алексеевской территориальной группы филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Белгородской области Проценко Н.А., произвела обследование объекта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области», расположенного по адресу: г. Новый Оскол, пос. Прибрежный, тел: 8 (47233) 4-81-13.

В результате обследования

УСТАНОВЛЕНО:

1. Краткая характеристика объекта: Объект относится к категории АЗ по Р78.36.032-2013 МВД России. Расположен в двухэтажном здании выполненном из кирпичной кладки (с подвалом). Территория ДС по периметру огорожена забором высотой 2 метра, выполненного из бетонных плит. В здании имеется 3 входа (1 - центральный и 2 – запасных, расположены с правой левой торцевой стороны здания соответственно). Физическую охрану на объекте осуществляют: штатные сторожа - в ночное время; в дневное - дежурные.
2. Инженерно-техническая укрепленность: Стены зданий выполнены из кирпичной кладки толщиной 420 мм. Перекрытия – железобетонные. Окна здания (рамы ПВХ) - без решеток. Центральный вход оборудован двойными металлическими дверями с двумя врезными замками, один из которых сувальдного типа. Запасные выходы – оборудованы металлическими дверями, с врезным замком сувальдного типа. Объект имеет периметральное ограждение высотой 2 м. С фасадной стороны здания предусмотрен въезд на территорию автотранспорта. Ворота металлические, запираются на навесной замок. Свободный доступ на территорию ДС возможен также с фасада (организован один проход).
3. Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи: Для экстренного вызова полиции на посту охраны установлена стационарная кнопка тревожной сигнализации. ТСО объекта подключены на ПЦО «ОВО» по радиоканалу через УОО «Струна 101» РСПИ «Струна – 3М». ТСО находятся в исправном состоянии, техническое состояние удовлетворитель-

ное. Объект оборудован системой видеонаблюдения (4 видеокамеры: 1- внутренняя (в коридоре) и 3 наружных – по периметру). Пожарная сигнализация подключена в ЕДДС 01.

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проектом) и акта приемки в эксплуатацию в 2010 году.

ВЫВОД КОМИССИИ:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.

Технические средства охраны пригодны к дальнейшей эксплуатации.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	<i>Для защиты оконных проемов помещений 1-го этажа использовать окна специальной конструкции с защитным остеклением класса А1 и выше по ГОСТ Р 51136-2008 или стекла, оклеенного защитной пленкой, обеспечивающей класс устойчивости остекления А1 и выше по ГОСТ Р 51136-2008. Предусмотреть дополнительные запирающие устройства на открывающиеся части рам ПВХ.</i>	<i>По мере финансирования</i>

2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	<i>Систему тревожной сигнализации дооборудовать радиобрелками типа «Астра-Р».</i>	<i>По мере финансирования</i>
2.	<i>Помещения с материальными ценностями (кассы, компьютерные классы и др.), все служебные и учебные помещения первого этажа, а также все двери центрального и запасных выходов, все окна первого этажа оборудовать техническими средствами охраны с выводом извещений на пост охраны.</i>	<i>По мере финансирования</i>
3.	<i>Ежедневно проверять работоспособность средств тревожной сигнализации во взаимодействии с ПЦО.</i>	<i>Ежедневно</i>

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	<i>Обеспечить физическую охрану объекта с помощью квалифицированных охранных организаций.</i>	<i>По мере финансирования</i>
2.	<i>Не допускать к средствам сигнализации для устранения неисправностей, внесенных изменений в схему блокировки «Объекта» посторонних лиц, не производить указанные работы своими силами.</i>	

	<p>При отключении света или при случайном нажатии на кнопку тревожной сигнализации необходимо позвонить на ПЦО и предупредить об этом.</p> <p>При неисправности линий телефонной связи и сетей электропитания, к которым подключены технические средства охраны, сообщить на ПЦО и принять меры к устранению неисправностей.</p> <p>115 - прямая линия энергетиков филиала МРСК центра «Белгород-энерго»</p> <p>125, (4722) 339-339 – служба по приему заявок централизованного бюро ремонта телефонов</p> <p>Работы по техническому обслуживанию и ремонту выполняются работниками обслуживающей организации - филиалом ФГУП «Охрана» МВД России по Белгородской области</p>	
3.	<p>Проведен инструктаж о порядке пользования средствами тревожной сигнализации с Заведующей Андреевой Л.Г., обращено внимание на знание всем персоналом ДС, включая работников охраны, правил экстренного вызова сотрудников полиции.</p>	<p>_____</p> <p>подпись</p>

Представитель «ОВО»
 Начальник ПЦО ОВО
 майор полиции

Представитель «Обслуживающей организации»
 Инженер филиала ФГУП «Охрана»
 ВНГ России по Белгородской области

Представитель «Заказчика»
 Заведующая
 м.п.



[Handwritten signature]

И.В. Терещенко

[Handwritten signature]

Н.А. Проценко

Л.Г. Андреева